Emmissionswerte für den Gläsernen Schornstein

BMKW Wicker

KW	Grenzwerte		Tagesmittelwerte							Bezeichnungen im Klartext
6			06.02.12 Mo	07.02.12 Di	08.02.12 Mi	09.02.12 Do	10.02.12 Fr	11.02.12 Sa	12.02.12 So	
Staub	mg/Nm³	5	0,28	0,26	0,24	0,29	0,22	0,26	0,25	Staub
CO	mg/Nm³	50	14,65	12,65	13,13	13,48	13,34	14,30	15,37	Kohlenmonoxid
Cges	mg/Nm³	10	1,22	1,18	1,12	1,17	1,14	1,20	1,32	Kohlenwasserstoff gesamt
HCL	mg/Nm³	10	8,10	8,06	8,86	9,06	8,92	9,15	9,15	HCL= Salzsäure (richtiger=CL=Chloride)
SO2	mg/Nm³	50	40,35	41,01	28,45	33,77	35,15	28,32	28,08	Schwefeldioxid
NO(x)	mg/Nm³	200	146,00	155,56	159,00	154,21	156,01	148,10	153,36	Stickoxide
Hg	µg/Nm³	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Quecksilber

KW	Grenzwerte		Tagesmittelwerte							Bezeichnungen im Klartext
7			13.02.12 Mo	14.02.12 Di	15.02.12 Mi	16.02.12 Do	17.02.12 Fr	18.02.12 Sa	19.02.12 So	
Staub	mg/Nm³	5	0,27	0,22	Kesselreinigung	0,17	0,16	0,24	0,22	Staub
CO	mg/Nm³	50	16,90	35,60		31,09	32,12	31,75	27,02	Kohlenmonoxid
Cges	mg/Nm³	10	1,32	3,40		1,34	1,34	1,41	1,27	Kohlenwasserstoff gesamt
HCL	mg/Nm³	10	9,07	6,87		3,75	4,34	3,79	4,40	HCL= Salzsäure (richtiger=CL=Chloride)
SO2	mg/Nm³	50	31,81	36,86		40,31	44,22	42,75	43,63	Schwefeldioxid
NO(x)	mg/Nm³	200	142,87	102,05		145,21	129,80	108,42	125,77	Stickoxide
Hg	µg/Nm³	25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Quecksilber